

РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ РН-118 РН-119



Руководство по эксплуатации Паспорт

Уважаемый покупатель!

Предприятие "Новатек-Электро" благодарит Вас за приобретение нашей продукции. Рекомендуем сохранять Руководство по эксплуатации на протяжении всего срока службы изделия.

Назначение изделия


Реле напряжения РН-118 (Реле напряжения РН-119) (далее по тексту: изделие, реле, РН-118 (РН-119)*) предназначено для отключения бытовой и промышленной однофазной нагрузки при недопустимых колебаниях напряжения в сети с последующим автоматическим включением после восстановления параметров сети.

При мощности нагрузки до 2,3 кВт (ток до 10 А) для РН-118 или при мощности нагрузки до 3,6 кВт (ток до 16 А) для РН-119 отключение производится непосредственно изделием, выходные контакты которого включены в разрыв питания нагрузки.

При большей мощности отключение производится магнитным пускателем соответствующей мощности, в разрыв цепи питания катушки которого включены выходные контакты изделия (МП в комплект поставки не входит).

РН-118 (РН-119) фиксирует максимальное и минимальное значения напряжения с момента подачи напряжения питания на изделие или с момента последнего просмотра запомненных значений.

РН-118 (РН-119) индицирует действующее значение входного напряжения и состояние выходных контактов реле.



- 1 – выходные контакты для подключения нагрузки;
2 – индикатор режима «Реле максимального напряжения» (R);
3 – индикатор отсчета времени АПВ (ton);
4 – индикатор включения нагрузки (On);
5 – дисплей;
6 – входные контакты для подключения питания;
7 – кнопка ВВЕРХ;
8 – кнопка ВНИЗ.

Рисунок 1

* Отдельно сокращения РН-118 или РН-119 применяются, когда характеристики типов реле отличаются

Технические характеристики

Основные характеристики

Наименование	Значение
Номинальное переменное однофазное напряжение питания сети, В	230/240
Частота сети, Гц	47 – 65
Гармонический состав (несинусоидальность) напряжения питания	ГОСТ 32144-2013
Диапазон регулирования по Umin, В	160 – 220
Диапазон регулирования по Umax, В	230 – 290
Диапазон регулирования времени АПВ (ton), с	5 – 900
Фиксированное время срабатывания по Umax, с	0,5
Фиксированное время срабатывания при импульсном повышении напряжения более 420 В при длительности импульса более 1,5 мс, с, не более	0,02
Фиксированная задержка отключения по Umin, с	7
Фиксированное время срабатывания при снижении напряжения ниже 145 В, с	0,15
Максимальный коммутируемый ток (активной нагрузки) РН-118, А	10
Максимальный коммутируемый ток (активной нагрузки) РН-119, А	16
Точность определения порога срабатывания по напряжению, В	до 3
Минимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В	100
Максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В	420
Гистерезис возврата по напряжению, В	4 – 5
Мощность потребления (при неподключенной нагрузке), Вт	до 3,5
Коммутационный ресурс выходных контактов: - под нагрузкой 16 А (cos φ = 1,0), раз, не менее - под нагрузкой 5 А (cos φ = 1,0), раз, не менее	100 тыс. 1 млн.
Назначение изделия	Аппаратура управления и распределения
Номинальный режим работы	Продолжительный.
Климатическое исполнение	УХЛ 3.1
Степень защиты лицевой панели	IP40
Степень защиты клеммника	IP20
Допустимая степень загрязнения	II
Категория перенапряжения	II
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Номинальное напряжение изоляции, В	450
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ	2,5
Сечение проводов для подключения к клеммам, мм²	0,3 – 3,3
Момент затяжки винтов клемм, Н*м	0,4
Масса, кг, не более	0,100
Габаритные размеры, HxBxL, мм	90x65x18
Установка (монтаж) изделия - стандартная DIN-рейка 35 мм	
Изделие сохраняет свою работоспособность при любом положении в пространстве	
Материал корпуса - самозатухающий пластик	
Вредные вещества в количестве, превышающем предельно допустимые концентрации, отсутствуют	

Характеристики выходных контактов

Режим работы	Макс. ток при U~ 250 В, А	Максимальная коммутируемая мощность, кВА	Макс. длительное допустимое переменное напряжение, В	Макс. ток при Uпост* 30 В, А
cos φ=1	10 (РН-118) 16 (РН-119)	2,3 (РН-118) 3,6 (РН-119)	250	5
cos φ=0,4	5	1,1		

Изменяемые параметры РН-118 (РН-119)

Параметр	Код на индикаторе	Заводская установка	Мин. знач.	Макс. знач.
Минимальное напряжение, В	5U_l	190	160	220
Максимальное напряжение, В	5U_h	250	230	290
Время повторного включения, с	t0n	5	1	900
Тип реле	tUP	r---		
r--- - реле задержки на включение (реле включится через время t0n после подачи напряжения питания); r--- - реле минимального напряжения (авария – если напряжение меньше Umin (параметр 5U_l); r--- - реле максимального напряжения (авария – если напряжение больше Umax (параметр 5U_h); r--- - реле напряжения (авария – если напряжение меньше Umin (параметр 5U_l) или напряжение больше Umax (параметр 5U_h)).				

Термины и сокращения

Термин «**Нормальное напряжение**» означает, что входное напряжение соответствует всем установленным Пользователем параметрам.

Дисплей – трехразрядный индикатор;

АПВ – автоматическое повторное включение;

МП – магнитный пускатель;

Umin – порог срабатывания РН-118(РН-119) по минимальному напряжению;

Umax – порог срабатывания РН-118(РН-119) по максимальному напряжению;

NO – (англ. N.O., Normal Open) - нормально-разомкнутый контакт реле;

NC – (англ. N.C., Normal Closed) - нормально-замкнутый контакт реле;

C – (англ. C., Common) – общий контакт реле.

Условия эксплуатации

Изделие предназначено для эксплуатации в следующих условиях:

- температура окружающей среды от минус 35 до +55°C;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
- относительная влажность воздуха (при температуре +25°C) 30 ... 80%.

Перед подключением к электрической сети выдержите изделие в условиях эксплуатации в течение двух часов (т.к. на элементах изделия возможна конденсация влаги).

Изделие не предназначено для эксплуатации в условиях:

- значительной вибрации и ударов;
- высокой влажности;
- агрессивной среды с содержанием в воздухе кислот, щелочей и т. п., а также сильных загрязнений (жир, масло, пыль и пр.).

Подключение изделия

НА КЛЕММАХ И ВНУТРЕННИХ ЭЛЕМЕНТАХ ИЗДЕЛИЯ ПРИСУТСТВУЕТ ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ НАПРЯЖЕНИЕ

Изделие не предназначено для коммутации нагрузки при коротких замыканиях. Поэтому в цепи питания нагрузки должен быть установлен автоматический выключатель на ток не более 10 А для РН-118 (16 А для РН-119).

Для повышения эксплуатационных свойств изделия рекомендуем установить предохранитель (вставку плавкую) или его аналог в цепи питания РН-118 (РН-119) на ток 1 А.

Все подключения должны выполняться при обесточенном изделии.

Не оставляйте оголенные участки провода, выступающие за пределы клеммника.

Ошибка при выполнении монтажных работ может вывести из строя изделие и подключенные к нему приборы.

Для обеспечения надежности электрических соединений следует использовать гибкие (многопроволочные) провода с изоляцией на напряжение не менее 450 В, концы которых необходимо зачистить от изоляции на 5±0,5 мм и обжать втулочными наконечниками. Сечение провода для подключения защищаемого оборудования зависит от тока (мощности) нагрузки. Например для тока 10 А – не менее 1 мм². Крепление проводов должно исключать механические повреждения, скручивание и стирание изоляции проводов.

Для надежного контакта необходимо производить затяжку винтов клеммника с усилием 0,4 Н*м.


При уменьшении момента затяжки – место соединения нагревается, может оплавиться клеммник и загореться провод. При увеличении момента затяжки – возможен срыв резьбы винтов клеммника или пережимание подсоединенного провода.

При использовании изделия в режимах «Реле напряжения», «Реле минимального напряжения» или «Реле времени» подключите нагрузку в соответствии с рисунком 2 (вариант 1).

При использовании РН-118(РН-119) в режиме «Реле максимального напряжения» подключите нагрузку в соответствии с рисунком 2 (вариант 2).

При мощности нагрузки до 2,3 кВт (ток до 10 А) для РН-118 или мощности до 3,6 кВт (ток до 16 А) для РН-119, нагрузка включается в соответствии с рисунком 2. При большей мощности подключите катушку МП к контактам 1 и 2 (рис.2), а нагрузку подключите через силовые контакты МП.

Внимание! Если используется МП, то при установке порога минимального напряжения, при котором должно срабатывать РН-118(РН-119), необходимо учитывать напряжение срабатывания и отпущения МП.



A1 - РН-118 (РН-119);
QF1 - автоматический выключатель на ток не более 10 А для РН-118 (16 А для РН-119).

Рисунок 2

- 1) Подключите изделие к электрической сети (рис. 2).
- 2) Подайте напряжение питания.
- 3) При необходимости изменения заводских параметров выполните настройку изделия в соответствии с разделом «Настройка изделия».

Настройка изделия

Независимо от исходного состояния изделия (Нормальная работа, Авария, Индикация времени АПВ) для изменения параметров РН-118 (РН-119) необходимо:

- на лицевой панели изделия одновременно кратковременно нажать кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ, при этом на дисплее отобразится первый параметр главного меню (**5U**);
- кнопками ВВЕРХ (ВНИЗ) выбрать необходимый параметр;
- одновременно кратковременно нажать кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ (на дисплее начнет мигать значение выбранного параметра);
- кнопками ВВЕРХ (ВНИЗ) изменить значение параметра;
- для записи значения параметра одновременно кратковременно нажать кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ, РН-118 (РН-119) перейдет обратно в меню.

При одновременном длительном нажатии на кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ (более 3 секунд) или при отсутствии нажатия на любую из кнопок в течение 25 секунд РН-118 (РН-119) перейдет в исходное состояние.

ВНИМАНИЕ! После изменения параметра Тип реле (**5УР**) произойдет автоматический перезапуск изделия.

Работа изделия

РН-118(РН-119) может находиться в следующих состояниях:

- *Нормальная работа* (нагрузка включена, горит индикатор включения нагрузки, а на дисплее отображается значение контролируемого напряжения);
- *Авария* (нагрузка отключена, индикатор включения нагрузки не горит, на дисплей выводится значение контролируемого напряжения в мигающем режиме);
- *Индикация времени АПВ* (нагрузка отключена, индикатор включения нагрузки не горит, на дисплей выводится время в секундах, оставшееся до окончания выдержки времени АПВ, и горит индикатор **ктон**)). После завершения времени АПВ изделие перейдет в состояние «Нормальная работа» при условии нормального напряжения на входе.

Изделие может работать в четырех независимых режимах:

- *Реле напряжения* (параметр **5УР** установлен в «**г**»): изделие переходит в состояние «Авария» при снижении входного напряжения ниже U_{min} или при повышении входного напряжения выше U_{max} ;
- *Реле минимального напряжения* (параметр **5УР** установлен в «**г**»): изделие переходит в состояние «Авария» при снижении входного напряжения ниже U_{min} ;
- *Реле максимального напряжения* (параметр **5УР** установлен в «**г**»): изделие переходит в состояние «Авария» при повышении входного напряжения выше U_{max} ;
- *Реле времени с задержкой на включение* (параметр **5УР** установлен в «**г**»):

Особенности первого включения

Если РН-118(РН-119) было обесточено, то при подаче на вход нормального напряжения к времени АПВ добавляется время подготовки к работе (0,3–0,4 с), а на дисплей кратковременно выводится надпись «**5ЕЯ**».

Просмотр максимального и минимального значения напряжения

РН-118(РН-119) фиксирует максимальное и минимальное значения напряжения с момента подачи напряжения питания на изделие или с момента последнего просмотра запомненных значений.

Примечание - После подачи напряжения питания на изделие минимальное значение напряжения равно нулю.

Независимо от исходного состояния РН-118(РН-119) (Нормальная работа, Авария, Индикация времени АПВ) для просмотра максимального и минимального значения напряжения необходимо кратковременно нажать кнопку ВВЕРХ.

На дисплее последовательно отобразится:

- код «**U**» (в течение одной секунды);
- максимальное значение напряжения с момента включения изделия или с момента последнего просмотра запомненных значений (в течение двух секунд);
- код «**U**» (в течение одной секунды);
- минимальное значение напряжения с момента включения изделия или с момента последнего просмотра запомненных значений (в течение двух секунд).

После просмотра старые значения стираются, а в качестве начального значения максимального и минимального напряжения будет использовано текущее значение напряжения на входе изделия.

Автоматическое повторное включение (АПВ)

Время АПВ задается значением параметра «**5П**».

Если РН-118(РН-119) включено как «Реле максимального напряжения» и было обесточено, то при подаче на вход нормального напряжения выдержки времени АПВ не происходит. В других режимах работы изделия отсчет времени АПВ начинается с момента подачи питания.

Во всех режимах работы изделие перейдет в состояние «Нормальная работа» не раньше, чем закончится время АПВ. Отсчет времени АПВ начинается с момента возникновения аварии.

Во время отсчета времени на дисплее отображается:

- действующее значение входного напряжения в мигающем режиме, если РН-118 (РН-119) находится в состоянии «Авария»;
- время, оставшееся до окончания времени АПВ, если изделие находится в состоянии «Индикация времени АПВ» (одновременно горит индикатор «**5П**»).

Режим «Реле напряжения»

Нагрузка подключается последовательно с контактами **С** и **NO** (рис. 2 вариант 1).

Если РН-118 (РН-119) было обесточено или находилось в состоянии «Авария», то при подаче на вход нормального напряжения изделие переходит в состояние «Нормальная работа» и контакты **С-NC** размыкаются, а контакты **С-NO** замыкаются, нагрузка подключается.

При снижении входного напряжения ниже U_{min} на время более 7 секунд РН-118 (РН-119) переходит в состояние «Авария» и контакты **С-NC** замыкаются, а контакты **С-NO** размыкаются, нагрузка отключается. При снижении напряжения ниже 145 В, изделие переходит в состояние «Авария» через 0,12 секунды.

Когда входное напряжение станет больше U_{min} на величину гистерезиса, составляющую 4 – 5 В, изделие снова перейдет в состояние «Нормальная работа».

При повышении входного напряжения выше U_{max} на время более 0,5 секунды или при импульсном повышении напряжения более 420 В при длительности импульса более 1,5 мс, РН-118 (РН-119) переходит в состояние «Авария» и контакты **С-NO** размыкаются, а контакты **С-NC** замыкаются, нагрузка отключается.

При снижении входного напряжения ниже U_{max} на величину гистерезиса, составляющую 4 – 5 В, изделие возвращается в состояние «Нормальная работа».

Режим «Реле минимального напряжения»

Нагрузка подключается последовательно с контактами **С** и **NO** (рис. 2 вариант 1).

Если РН-118 (РН-119) было обесточено или находилось в состоянии «Авария», то при подаче на вход нормального напряжения изделие переходит в состояние «Нормальная работа»: контакты **С-NC** размыкаются, а контакты **С-NO** замыкаются, нагрузка подключается.

При снижении входного напряжения ниже U_{min} на время более 7 секунд РН-118 (РН-119) переходит в состояние «Авария» и контакты **С-NC** замыкаются, а контакты **С-NO**

размыкаются, нагрузка отключается.

При снижении напряжения ниже 145 В, изделие перейдет в состояние «Авария» через 0,15 секунды.

Когда входное напряжение станет больше U_{min} на величину гистерезиса, составляющую 4 – 5 В, изделие снова перейдет в состояние «Нормальная работа».

Режим «Реле максимального напряжения»

Внимание! В режиме «Реле максимального напряжения» нагрузка РН-118 (РН-119) должна быть подключена последовательно с контактами **С** и **NC** (рис. 2 вариант 2).

В режиме «Реле максимального напряжения» горит индикатор «**г**».

При подаче на вход РН-118 (РН-119) нормального напряжения положение выходных контактов РН-118 (РН-119) не меняется: контакты **С-NC** замкнуты, а контакты **С-NO** разомкнуты, нагрузка подключена.

При повышении входного напряжения выше U_{max} на время более 0,5 секунды или при импульсном повышении напряжения более 420 В при длительности импульса более 1,5 мс, РН-118 (РН-119) переходит в состояние «Авария» и контакты **С-NC** размыкаются, а контакты **С-NO** замыкаются, нагрузка отключается.

При снижении входного напряжения ниже U_{max} на величину гистерезиса, составляющую 4 – 5 В, изделие возвращается в состояние «Нормальная работа».

Реле времени с задержкой на включение

Нагрузка подключается последовательно с контактами **С** и **NO** (рис. 2 вариант 1).

При подаче на вход РН-118 (РН-119) напряжения выше 164 В изделие через время АПВ переходит в состояние «Нормальная работа»: контакты **С-NC** размыкаются, а контакты **С-NO** замыкаются, нагрузка подключается.

При уменьшении напряжения ниже 145 В изделие перейдет в состояние «Авария», контакты **С-NO** будут разомкнуты, а контакты **С-NC** замкнуты, нагрузка отключена.

Меры безопасности

Отключите изделие от питающей сети при выполнении монтажных работ и техническом обслуживании.

Не пытайтесь самостоятельно открывать и ремонтировать изделие.

Не используйте изделие с механическими повреждениями корпуса.

Не допускайте попадание воды на клеммы и внутренние элементы изделия.

При эксплуатации и техническом обслуживании соблюдайте требования «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», «Охраны труда при эксплуатации электроустановок».

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание изделия должно выполняться квалифицированными специалистами.

Рекомендуемая периодичность технического обслуживания – каждые шесть месяцев.

Порядок технического обслуживания:

- 1) проверьте надежность подсоединения проводов, при необходимости – зажмите с усилием 0,4 Н*м;
- 2) визуально проверьте целостность корпуса, в случае обнаружения трещин и сколов снимите изделие с эксплуатации и отправьте на ремонт;
- 3) при необходимости протрите ветошью корпус изделия.

Для чистки не используйте абразивные материалы и растворители.

Срок службы и гарантия изготовителя

Срок службы изделия 10 лет.

По истечении срока службы обратитесь к производителю.

Срок хранения – 3 года.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 5 лет со дня продажи.

В течение гарантийного срока эксплуатации (в случае отказа изделия) производитель выполняет бесплатный ремонт изделия.

Внимание! Если изделие эксплуатировалось с нарушением требований данного Руководства по эксплуатации, производитель имеет право отказать в гарантийном обслуживании.

Гарантийное обслуживание производится по месту приобретения или производителем изделия. Послегарантийное обслуживание изделия выполняется производителем по действующим тарифам.

Перед отправкой на ремонт, изделие должно быть упаковано в заводскую или другую упаковку, исключающую механические повреждения.

Транспортирование и хранение

Изделие в упаковке производителя допускается транспортировать и хранить при температуре от минус 45 до плюс 60 °С и относительной влажности не более 80%.

Свидетельство о приемке

РН-118 (РН-119) изготовлено и принято в соответствии с требованиями ТУ 3425-001-71386598-2005, действующей технической документации и признано годным к эксплуатации.

Начальник отдела качества

Дата изготовления

МП

Сведения о рекламациях

Убедительная просьба: в случае возврата изделия и передаче его на гарантийное (послегарантийное) обслуживание, в поле сведений о рекламациях подробно укажите причину возврата.

Предприятие признательно Вам за информацию о качестве изделия и предложения по его работе.

По всем вопросам обращайтесь к производителю:

ООО "НОВАТЕК-ЭЛЕКТРО",
195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 21;
тел/факс (812) 740-77-38, 740-77-52, 740-74-55
www.novatek-electro.com

Дата продажи

VN170331